

---

**В Кемерово перед судом предстанет электромеханик  
Боготольской дистанции электроснабжения за нарушение  
требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого  
вреда здоровью человека**



Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении электромеханика Боготольской дистанции электроснабжения структурного подразделения Красноярской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

По версии следствия, 6 октября 2020 года в вечернее время на ст. Итат Тяжинского района Кемеровской области бригада электромонтеров производила текущий ремонт контактной сети

---

и воздушных линий железной дороги. При производстве ремонта руководитель работ, перепутав опоры линии электропередач, дал указание электромонтеру подняться на опору, которая находилась под напряжением (не обесточена), вместо обесточенной опоры, на которой по наряду-допуску должны были производиться работы. В процессе выполняемых работ, электромонтер приблизился к контактной сети и был поражен электричеством, получив ожог тела общей площадью 48% и черепно-мозговую травму.

В ходе следствия установлено, что руководитель работ в нарушение трудового законодательства РФ и ведомственных приказов и правил ОАО «РЖД» допустил нарушение технологического процесса при производстве работ.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье Тяжинского района Кемеровской области для рассмотрения по существу.

05 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1536962>